



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail: ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-22-73-31

Лужский район, п. Торковичи,
ул. Стахановская, д.1
(место составления акта)

12 ч 00 мин
(время,

30.03.2021
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 25.02.2021 года № 2-22-73-31
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка администрации Торковичского сельского поселения и населенных
пунктов в границах поселения
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Стахановская, д.1

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района
юридический адрес: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул.
Стахановская, д.1 и населенные пункты в границах Торковичского сельского поселения,

ИНН 4710026265

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч

Общая продолжительность проверки: с 12.03.2021 по 30.03.2021 «13» дня (ей) (« » часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Глава администрации Торковичского
сельского поселения Иванова Елена Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «25» свернули 20 21 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Хиль Эдгар Юрьевич- заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного

управления МЧС России по Ленинградской области- заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты, представители экспертных организаций к участию проверки не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Главы администрации Торковичского сельского поселения Иванова Елена Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- проведено обследование администрации Торковичского сельского поселения и населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Стахановская, д.1

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Дер. Петрушина гора			
1.	Отсутствуют указатели к пожарному водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения. (при въезде)	П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
2.	Населенный пункт не обеспечен достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (при обследовании установлено, что в населенном пункте имеется 1 пожарных водоема, в соответствии с требованиями норм 1 источник противопожарного водоснабжения обеспечивает пожаротушение в радиусе 200 метров, в населенном пункте постоянно проживает более 50 человек).	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ ст. 68 Федерального Закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.3 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, п. 10.4 СП 8.13130.2020 Источники наружного противопожарного водоснабжения	Юридическое лицо

Дер. Торковичи			
3.	Отсутствуют указатели к пожарному водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения. (пер. Торговый)	П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
4.	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
Дер. Овиновичи			
5.	Пожарный водоем не обеспечен площадкой для разворота пожарных автомобилей размером 12x12.	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 98 п. 8. П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
Здание Администрации			
6.	На путях эвакуации запасного эвакуационного выхода допускается размещение различных материалов, оборудования, и других горючих предметов. (второй выход)	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 53 п. 2. П.27 б) ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
7.	На путях эвакуации запасного эвакуационного выхода допускается размещение различных материалов, оборудования, и других горючих предметов. (основной выход)	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 53 п. 2. П.27 б) ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
8.	В помещении тамбура основного выхода допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования	Юридическое лицо

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица не оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-22-73-31 от 30.03.2021 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хиль Эдгар Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” марта 20 21



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Торковичского сельского поселения Иванова Елена Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” марта 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)